


LEGENDA

- požarna odpornost 90 min.
- vrata s požarno odpornostjo 30 min. in samozapiranjem
- vrata s požarno odpornostjo 30 min.
- P.S. požarni sektor
- D.C. dimni sektor
- varnostna razsvetljava
- S avtomatski javljalnik požara
- Y ročni javljalnik požara
- 6EG ročni gasilni aparat s prahom 6EG
- 9EG ročni gasilni aparat s prahom 9EG
- izhod iz prostorov in objekta
- smer evakuacije v objektu
- Naravni odvod dima in toplote (NODT)
- meja požarnega sektorja v objektu



Podjetje za varnost in zdravje pri delu
Sektor za požarno varnost
Mobi: +386(0)51 330-210; Fax: +386(0)1 3601-850
e-pošta: gregor.kusar@komplast.si

Investitor:	Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje			
Objekt:	STANOVANJSKA SOSESKA DEČKOVO NASELJE			
Vrsta projekta:	PZI	Št.projekta:	DN10-2018	
Vrsta načrta:	NAČRT POŽARNE VARNOSTI		Datum:	Ljubljana, November 2018
vsebina risbe:	Tloris 3. nadstropja - Blok B	Ident.štev. IZS	Podpis	Datum podpisa
Odg.vodja projekta:	Miloš JEFTIČ, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS 1237		
Odg.projektant:	Gregor KUŠAR, univ.dipl.kem.	IZS TP - 0745		21.06.2019
Štev.načrta.:	312-12/18-NPV	Brezovica pri Ljubljani December 2018; Dop., Junij 2019	Merilo: 1:100	Št.risbe: 5