



LEGENDA

- požarna odpornost 30 min.
- požarni sektor
- dimni sektor
- varnostna razsvetljava
- ročni gasilni aparat s prahom S6
- izhod iz prostorov in objekta
- smer evakuacije v objektu
- naravni odvod dima in toplote (NODT)
- meja požarnega sektorja v objektu
- vrata s požarno odpornostjo 30 min. in samozapiranjem

<div><div>KOMPLAST</div><div>Podjetje za varnost in zdravje pri delu Sektor za požarno varnost Mobi: +386(0)51 330-210; Fax: +386(0)1 3601-850 e-pošta: gregor.kusar@komplast.si</div></div>				
Investitor:	Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje			
Objekt:	STANOVANJSKA SOSESKA DEČKOVO NASELJE			
Vrsta projekta:	PZI	Št.projekta:	DN10-2018	
Vrsta načrta:	NAČRT POŽARNE VARNOSTI	Datum:	Ljubljana, November 2018	
vsebina risbe:	Tloris pritličja in nadstropja garaže	Ident.štev. IZS	Podpis	Datum podpisa
Odg.vodja projekta:	Miloš JEFTIČ, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS 1237		
Odg.projektant:	Gregor KUŠAR, univ.dipl.kem.	IZS TP - 0745		21.06.2019
Štev.načrta:	312-12/18-NPV	Brezovica pri Ljubljani December 2018; Dopolnitev, Junij 2019	Merilo: 1:100	Št.risbe: 6