


LEGENDA

- požarna odpornost 90 min.
- vrata s požarno odpornostjo 30 min. in samozapiranjem
- vrata s požarno odpornostjo 30 min.
- P.S. požarni sektor
- dimni sektor
- varnostna razsvetljava
- avtomatski javljalnik požara
- ročni javljalnik požara
- ročni gasilni aparat s prahom 6EG
- ročni gasilni aparat s prahom 9EG
- izhod iz prostorov in objekta
- smer evakuacije v objektu
- Naravni odvod dima in toplote (NODT)
- meja požarnega sektorja v objektu



Podjetje za varnost in zdravje pri delu
Sektor za požarno varnost
Mobi: +386(0)51 330-210; Fax: +386(0)1 3601-850
e-pošta: gregor.kusar@komplast.si

Investitor:	Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje				
Objekt:	STANOVANJSKA SOSESKA DEČKOVO NASELJE				
Vrsta projekta:	PZI	Št.projekta:	DN10-2018		
Vrsta načrta:	NAČRT POŽARNE VARNOSTI		Datum:	Ljubljana, November 2018	
vsebina risbe:	Tloris 2. nadstropja - Blok B		Ident.štev. IZS	Podpis	Datum podpisa
Odg.vodja projekta:	Miloš JEFTIČ, univ.dipl.inž.arh.		ZAPS 1237		
Odg.projektant:	Gregor KUŠAR, univ.dipl.kem.		IZS TP - 0745		21.06.2019
Štev.načrta.:	312-12/18-NPV	Brezovica pri Ljubljani December 2018; Dop., Junij 2019	Merilo: 1:100	Št.risbe:	4