The contents in this drawing is copyright. It should not be used for any purpose without written permission.
Vsebina v tem risbi je avtorsko zaščitena. Kakršna koli uporaba je prepovedana brez pisnega dovoljenja.

S

4

3

2

1

P

STANOVANJE A.4.1

Soba 3 | Spalnica 2 | Kopalnica 4 | Dnevni prostor 1 | Dnevni prostor 1

11WM/400–1000 3049 | 22WM/400–800 5209 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/900–400 9529 | 22WM/900–400 9529

HODNIK
Kolorimeter
v jašku
Ø = 0,6 m³/h
DN15

QA.4.1=2,1 kW, q=0,18 m3/h
QA.4.2=2,3 kW, q=0,2 m3/h
A.4.1 | A.4.2

INSTALACIJSKI JAŠEK

STANOVANJE A.4.2

Dnevni prostor 1 | Dnevni prostor 1 | Kopalnica 5 | Spalnica 2 | Soba 3 | Soba 4

22WM/900–400 9529 | 22WM/900–400 9529 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/400–600 5469 | 22WM/400–600 5469 | 22WM/400–600 5469

STANOVANJE B.4.2

Soba 4 | Soba 3 | Spalnica 2 | Kopalnica 5 | Dnevni prostor 1 | Dnevni prostor 1

22WM/400–600 5469 | 22WM/400–600 5469 | 22WM/400–600 5469 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/900–400 9529 | 22WM/900–400 9529

HODNIK
Kolorimeter
v jašku
Ø = 0,6 m³/h
DN15

QB.4.1=2,1 kW, q=0,18 m3/h
QB.4.2=2,3 kW, q=0,2 m3/h
B.4.1 | B.4.2

INSTALACIJSKI JAŠEK

STANOVANJE B.4.1

Dnevni prostor 1 | Dnevni prostor 1 | Kopalnica 4 | Spalnica 2 | Soba 3

22WM/900–400 9529 | 22WM/900–400 9529 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/400–800 5209 | 11WM/400–1000 3049

DN20

STANOVANJE A.3.1

Soba 3 | Spalnica 2 | Kopalnica 4 | Dnevni prostor 1

11WM/400–1000 3049 | 22WM/400–800 5209 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/900–600 7359

STANOVANJE A.3.2

Kopalnica 4 | Dnevni prostor 1

DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/900–600 7359

HODNIK
Kolorimeter
v jašku
Ø = 0,6 m³/h
DN15

QA.3.1=1,9 kW, q=0,17 m3/h
QA.3.2=1,05 kW, q=0,09 m3/h
QA.3.3=1,7 kW, q=0,15 m3/h
A.3.1 | A.3.2 | A.3.3

INSTALACIJSKI JAŠEK

STANOVANJE A.3.3

Dnevni prostor 1 | Kopalnica 4 | Spalnica 2 | Soba 3

22WM/900–600 7359 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/400–600 5469 | 11WM/400–1000 3049

STANOVANJE B.3.3

Soba 3 | Spalnica 2 | Kopalnica 4 | Dnevni prostor 1

22WM/400–600 5469 | 22WM/400–600 5469 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/900–600 7359

HODNIK
Kolorimeter
v jašku
Ø = 0,6 m³/h
DN15

QB.3.1=1,9 kW, q=0,17 m3/h
QB.3.2=1,2 kW, q=0,1 m3/h
QB.3.3=1,6 kW, q=0,14 m3/h
B.3.1 | B.3.2 | B.3.3

INSTALACIJSKI JAŠEK

STANOVANJE B.3.2

Dnevni prostor 1 | Spalnica 2 | Kopalnica 4

22WM/600–600 5209 | 22WM/600–400 5449 | DON–VM 600/1134 3179

STANOVANJE B.3.3.

Dnevni prostor 1 | Kopalnica 4 | Spalnica 2 | Soba 3

22WM/900–600 7359 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/400–800 5209 | 11WM/400–1000 3049

DN25

STANOVANJE A.2.1

Soba 3 | Spalnica 2 | Kopalnica 4 | Dnevni prostor 1

11WM/400–1000 3049 | 22WM/400–800 5209 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/900–600 7359

STANOVANJE A.2.2

Kopalnica 4 | Dnevni prostor 1

DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/900–600 7359

HODNIK
Kolorimeter
v jašku
Ø = 0,6 m³/h
DN15

QA.2.1=1,9 kW, q=0,17 m3/h
QA.2.2=1,05 kW, q=0,09 m3/h
QA.2.3=1,7 kW, q=0,15 m3/h
A.2.1 | A.2.2 | A.2.3

INSTALACIJSKI JAŠEK

STANOVANJE A.2.3

Dnevni prostor 1 | Kopalnica 4 | Spalnica 2 | Soba 3

22WM/900–600 7359 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/400–600 5469 | 11WM/400–1000 3049

STANOVANJE B.2.3

Soba 3 | Spalnica 2 | Kopalnica 4 | Dnevni prostor 1

22WM/400–600 5469 | 22WM/400–600 5469 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/600–600 5209

HODNIK
Kolorimeter
v jašku
Ø = 0,6 m³/h
DN15

QB.2.1=1,9 kW, q=0,17 m3/h
QB.2.2=1,2 kW, q=0,1 m3/h
QB.2.3=1,6 kW, q=0,14 m3/h
B.2.1 | B.2.2 | B.2.3

INSTALACIJSKI JAŠEK

STANOVANJE B.2.2

Dnevni prostor 1 | Spalnica 2 | Kopalnica 4

22WM/600–600 5209 | 22WM/600–400 5449 | DON–VM 600/1134 3179

STANOVANJE B.2.3.

Dnevni prostor 1 | Kopalnica 4 | Spalnica 2 | Soba 3

22WM/900–600 7359 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/400–800 5209 | 11WM/400–1000 3049

DN25

STANOVANJE A.1.1

Soba 3 | Spalnica 2 | Kopalnica 4 | Dnevni prostor 1

11WM/400–1000 3049 | 22WM/400–800 5209 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/900–600 7359

STANOVANJE A.1.2

Kopalnica 4 | Dnevni prostor 1

DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/900–600 7359

HODNIK
Kolorimeter
v jašku
Ø = 0,6 m³/h
DN15

QA.1.1=1,9 kW, q=0,17 m3/h
QA.1.2=1,05 kW, q=0,09 m3/h
QA.1.3=1,7 kW, q=0,15 m3/h
A.1.1 | A.1.2 | A.1.3

INSTALACIJSKI JAŠEK

STANOVANJE A.1.3

Dnevni prostor 1 | Kopalnica 4 | Spalnica 2 | Soba 3

22WM/900–600 7359 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/400–600 5469 | 11WM/400–1000 3049

STANOVANJE B.1.3

Soba 3 | Spalnica 2 | Kopalnica 4 | Dnevni prostor 1

22WM/400–600 5469 | 22WM/400–600 5469 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/600–600 5209

HODNIK
Kolorimeter
v jašku
Ø = 0,6 m³/h
DN15

QB.1.1=1,9 kW, q=0,17 m3/h
QB.1.2=1,2 kW, q=0,1 m3/h
QB.1.3=1,6 kW, q=0,14 m3/h
B.1.1 | B.1.2 | B.1.3

INSTALACIJSKI JAŠEK

STANOVANJE B.1.2

Dnevni prostor 1 | Spalnica 2 | Kopalnica 4

22WM/600–600 5209 | 22WM/600–400 5449 | DON–VM 600/1134 3179

STANOVANJE B.1.3.

Dnevni prostor 1 | Kopalnica 4 | Spalnica 2 | Soba 3

22WM/900–600 7359 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/400–800 5209 | 11WM/400–1000 3049

DN32

STANOVANJE A.0.1

Soba 3 | Spalnica 2 | Kopalnica 4 | Dnevni prostor 1

11WM/400–1000 3049 | 22WM/400–800 5209 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/900–800 9819

STANOVANJE A.0.2

Kopalnica 4 | Dnevni prostor 1

DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/900–800 9819

HODNIK
Kolorimeter
v jašku
Ø = 0,6 m³/h
DN15

QA.0.1 =2,1 kW, q=0,18 m3/h
QA.0.2 =1,3 kW, q=0,11 m3/h
A.0.1 | A.0.2

INSTALACIJSKI JAŠEK

DN20 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32

VEJA A=21,75kW

VEJA B=22,1kW

TOPLOTNA POSTAJA
45kW

HODNIK
Kolorimeter
v jašku
Ø = 0,6 m³/h
DN15

QB.0.1 =2,1 kW, q=0,18 m3/h
QB.0.2 =1,5 kW, q=0,13 m3/h
B.0.1 | B.0.2

INSTALACIJSKI JAŠEK

STANOVANJE B.0.2

Dnevni prostor 1 | Spalnica 2 | Kopalnica 4

22WM/900–600 7359 | 22WM/600–600 5209 | DON–VM 600/1134 3179

STANOVANJE B.0.1

Dnevni prostor 1 | Kopalnica 4 | Spalnica 2 | Soba 3

22WM/900–800 9819 | DON–VM 600/1134 3179 | 22WM/400–800 5209 | 11WM/400–1000 3049

O1

O2

REVO	Izvod za PZI	jan. 2019	Medvešek
Spr.Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis

GEprojekt

GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana – SI
Tel.: +386 (0)590 675 50
info@geprojekt.si
www.geprojekt.si

Odg. vodja projekta: Miloš Jeršič, univ.dipl.inž.arh.	Št.: A-1237	Del. podpis	Investitor: Nepremičninske Celje d.o.o. Mikloščeva 1, 3000 Celje
Odg. projektant: Branko Medvešek, univ.dipl.inž.str.	Št.: S - 1303	Del. podpis	Objekt: STANOVANJSKA SOSESKA DEČKOVO NASELJE
Oceanič: Anton Marc, univ. dipl. inž. str.			
Revi: Anton Marc, univ. dipl. inž. str.			Načrtovalec-ključni: Načrt strojnih instalacij P, OH, VOKA
Projektant: Žiga Lesar, univ.dipl.ekon.			Shema DV Ogrevanje
Datum nače: jan. 2019	Merilo: 1:x	Faza: PZI	Št. projekta: DN10-2018	Št. načrta: 4-208-2018/A	Št.stave: 008	List: 1 Os: 1