This drawing is the property of GEprojekt Ljubljana, and is not to be copied or used without the written permission.

Ta risbi je last GEprojekt d.o.o. Ljubljana. Kopiranje ali uporaba v drugo namene je prepovedana in s pisnim dovoljenjem.


Odvodni ventilator
Pel=5W, 230v, 50Hz
izvrtina: ø100
do 100m3/h
Shramba A,2,1 P,Premaz 5,52 m²
Shramba A,2,2 P,Premaz 3,76 m²
Shramba A,2,3 P,Premaz 6,88 m²
Shramba B,2,3 P,Premaz 6,30 m²
Shramba B,2,2 P,Premaz 3,76 m²
Shramba B,2,1 P,Premaz 5,64 m²
el. ogrevan sevovod T=30°C
Prezračevalna naprava
Qmax=180m3/h, Pel=100W
DxSxH=1141x548x236
s električnim predgrelcem
Pel.=1kW
Inaz. max.=5,6A 1~230V,50Hz
Kopalniški ventilator
odstevalni vodomer v omari
Q = 2,5 m³/h
Cevni dušilnik
HELIOS tip DD 125
Serviska vrata 100x50cm
Hodnik 03 Keramika 30 m²
Hodnik 06 Keramika 10,54 m²
Hodnik 07 Keramika 17,22 m²
Spalnica 02 Parket 11,90 m²
Soba 03 Parket 8,40 m²
Soba 03 Parket 11,60 m²
Spalnica 02 Parket 11,60 m²
Soba 03 Parket 2,20 m²
Spalnica 02 Parket 11,60 m²
Soba 03 Parket 8,40 m²
Spalnica 02 Parket 11,90 m²
Kopalnica 02 Keramika 4,17 m²
Kopalnica 03 Keramika 3,91 m²
Kopalnica 04 Keramika 3,91 m²
WC 05 Keramika 1,91 m²
Kopalnica 04 Keramika 4,17 m²
WC 05 Keramika 1,91 m²
Kopalnica 02 Keramika 4,17 m²
WC 05 Keramika 1,91 m²
Kopalnica 03 Keramika 3,91 m²
Kopalnica 04 Keramika 3