Ta načrt last GEprojekt d.o.o. Ljubljana.
Kopiranje ali uporaba v druge namene
je prepovedana brez pisnega dovoljenja.

Title drawing is the property of GEprojekt
Ljubljana, and is not to
be copied or used without this written permission.


Spalnica
02
Parket
11,90 m²
Soba
03
Parket
8,40 m²
Dvigalo
A.0.0.5
4,13 m²
Shramba
A.0.1
P.Premaz
5,69 m²
Shramba
A.0.2
P.Premaz
3,92 m²
Hišnik in Čistilka
A.0.0.4
Keramika
10,33 m²
svetlobnik
Topotna postaja
A.0.0.3
Granitogres
7,51 m²
Vozički
B.0.0.5
Granitogres
7,51 m²
Vhod
B.0.0.1
Granitogres
10,39 m²
Dvigalo
B.0.0.3
4,13 m²
Pralnica
B.0.0.4
Keramika
7,70 m²
Shramba
B.0.2
P.Premaz
3,70 m²
Shramba
B.0.3
P.Premaz
3,72 m²
Spalnica
04
Parket
13,22 m²
Hodnik
01
Granitogres
19,32 m²
Hodnik
03
Parket
5,30 m²
Hodnik
03
Keramika
5,16 m²
Hodnik
03
Keramika
4,62 m²
WC
05
Keramika
1,86
Utility
07
Keramika
1,86
Kopalnica
02
Keramika
5,52 m²
Kopalnica
02
Keramika
4,17 m²
Kopalnica
02
Keramika
4,17 m²
Kopalnica
Keramika
5,70 m²
Dnevno-bivalni prostor
01
Parket
19,82 m²
Dnevno-bivalni prostor
01
Parket
23,37 m²
Dnevno-bivalni prostor
01
Keramika
35,80 m²
Dnevno-bivalni prostor
01
Keramika
29,93 m²
Dnevno-bivalni prostor
01
Parket
25,90 m²
Kolesarnica
A.0.0.6
Granitogres
39,03 m²
Kolesarnica
B.0.0.6
Granitogres
27,52 m²
A.0.1
p 80,08 m²
tip 2sp
A.0.2
p 31,17 m²
tip 0p
B.0.2
p 39,30 m²
tip 5p
B.0.1
p 49,04 m²
tip 6p
Terasa
07
Betonski tlakovci
7,98 m²
Terasa
07
Betonski tlakovci
13,02 m²
Terasa
07
Betonski tlakovci
7,98 m²
Terasa
07
Betonski tlakovci
7,98 m²
Odvodni ventilator
Pel=5W, 230v, 50Hz
pretok zraka
do 180m³/h
Kolorimeter
v jašku
Q = 0,6 m³/h
Filter
Raztezna posoda
Kompaktna toplotna črpalka
Pt. grelnik STV
Pt=50W
Kompaktna toplotna črpalka
Pt. grelnik STV
Pt=50W
Cirkulacijska črpalka
Kopalniški ventilator
Prezračevalna naprava
Qmax=180m3/h, Pel=100W
DvGvHr=1141x548x236
Razdelilna komora
Lokalna prezračevalna naprava
Pel=2x0,04 kW, I max.=0,06A, 230v, 50Hz
izvrtina: Ø322
Lokalna prezračevalna naprava
Pel=2x0,04 kW, I max.=0,06A, 230v, 50Hz
izvrtina: Ø322
Lokalna prezračevalna naprava
Pel=2x0,04 kW, I max.=0,06A, 230v, 50Hz
izvrtina: Ø322
Lokalna prezračevalna naprava
Pel=2x0,04 kW, I max.=0,06A, 230v, 50Hz
izvrtina: Ø322
Prezračevalna naprava
Qmax=180m3/h, Pel=100W
DvGvHr=1141x548x236
Kopalniški ventilator
PL ø200
Centralno 5x5
Centralno 5x5
Kopalniški ventilator
PL ø200
Centralno 5x5
Servisna loža
100x50cm
Cevni dušilnik
Cevni dušilnik
Cevni dušilnik